

# Certificat

## MENUISERIES EN PVC

Décision d'admission n° 2374-186-95 du 26 mars 2003

Décision de reconduction n° 2739A-186-95 du 07 novembre 2005

Cette décision annule et remplace la décision n° 2689-186-95 du 23 mai 2005

La Société           SELO FENSTERBAU  
                          CARL ZEISS STRAÙE 14  
                          D-67227 FRANKENTHAL

Usine de             D-67227 FRANKENTHAL

est autorisée à apposer les marques NF, CSTBat et ACOTHERM en application des règles générales des marques NF, CSTBat, du règlement NF 220 / RT 26 et du règlement ACOTHERM. Cette décision atteste que les produits ci-après sont certifiés, après évaluation conformément à ces référentiels. La gamme des produits figure en annexe.

## FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

### EURODUR 3S

Par mandatement d'AFAQ AFNOR Certification et pour le CSTB



Le Directeur Technique  
Hervé BERRIER

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Marque CSTBat :

Conformité à l'Avis Technique   6/04-1560 (KÖMMERLING)

Marque NF : Conformité aux normes NF EN 12207-12208-12210

Classements A\* E\* V\* : A\*<sub>3</sub> E\*<sub>6B</sub> V\*<sub>A2</sub>

Classement ACOTHERM : conformité au règlement

Classement selon les modèles; se reporter aux pages suivantes

Note : Les fenêtres bénéficiant du présent certificat doivent comporter sur la traverse haute :  
- Les marques, la référence de marquage et les classements attribués.

Le niveau certifié de la performance d'isolation acoustique ne vaut que pour les menuiseries équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques. Il est sans valeur pour les menuiseries auxquelles un dispositif d'entrée d'air ou un autre dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine.

Les menuiseries certifiées doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

*Ce certificat comporte : 3 pages*

*Correspondant : Marc GOESSEL*

*Tél. : 01 64 68 83 47*

*Fax : 01 64 68 85 36*

*Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est reconduit tous les 15 mois.*

*La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).*

*Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant.*

Décision de reconduction n° 2739A-186-95 du 07 novembre 2005  
page 2

## FABRICATIONS CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de menuiseries certifiées et leurs classements. Seules les menuiseries conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CSTBat, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

**Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 186-95**

### 1. MARQUE CSTBat

• **PROFILÉS**

Conformes à ceux définis dans l' Avis Technique de référence.

• **VITRAGES ISOLANTS CERTIFIÉS**

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le DTU 39 (§ 3.1) ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1200 Pa.

• **QUINCAILLERIE**

- Crémones : AUBI.
- Organes de rotation : AUBI (ferrage symétrique).

• **RENFORTS**

Selon les dispositions prévues par le fabricant : menuiseries systématiquement renforcées.

### 2. MARQUE NF

Les caractéristiques sont certifiées pour des menuiseries de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

Type de menuiserie	Dimensions maximales H x L (m)	Dimensions minimales du battement (mm)	Classement <sup>(1)</sup>
Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battante			
à 1 vantail	1,55 x 1,40		A* <sub>3</sub> E* <sub>6B</sub> V* <sub>A2</sub>
à 1 vantail	2,25 x 0,80		
à 2 vantaux	2,20 x 1,35	118	
à 3 vantaux	2,20 x 2,03	118	
à 2 vantaux	2,25 x 1,60	148	
à 3 vantaux	2,25 x 2,40	148	

<sup>(1)</sup> Les menuiseries sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD P20-201 « Mémento pour les maîtres d'œuvre – Choix des fenêtres en fonction de leur exposition », dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la méthode A de l'essai d'étanchéité à l'eau n'est pas requise.

Décision de reconduction n° 2739A-186-95 du 07 novembre 2005  
page 3

### 3. MARQUE ACOTHERM

La hauteur limite entre une fenêtre et une porte-fenêtre est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

#### 3.1 VITRAGES ISOLANTS CLAIRS

Type de menuiserie	Composition du vitrage	Classement ACOTHERM SANS ENTREE D'AIR		
		AC	Th	$(U_w)$ W/(m <sup>2</sup> .K)
Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battante	4/16/4	1	5	(2,6)
	10/10/4	2	F : 5 PF : 5	(2,7) (2,8)
Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battante (Hauteur de vantail limitée à 2,15 m)	44.1acou/12/10	3	5	(2,7)

#### 3.2 VITRAGES PEU ÉMISSIFS

Type de menuiserie	Composition du vitrage		Classement ACOTHERM SANS ENTREE D'AIR		
	Type	Nature de la couche	AC	Th	$(U_w)$ W/(m <sup>2</sup> .K)
Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battante	4/16/4 (air)	Planitherm Futur N (SGG)	1	9	(1,8)
	4/16/4 (argon)		1	9	(1,7)
	10/10/4 (air)		2	7	(2,1)
	10/10/4 (argon)		2	8	(1,9)
Fenêtre et porte-fenêtre oscillo-battante (Hauteur de vantail limitée à 2,15 m)	44.1acou/12/10 (air)		3	F : 8 PF : 8	(2,0) (1,9)
	44.1acou/12/10 (argon)		3	F : 9 PF : 9	(1,8) (1,7)

Seules les menuiseries dont les vitrages et les types d'équipement correspondant aux tableaux ci-dessus doivent comporter le marquage ACOTHERM et le classement indiqué.